



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

63 г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел.. 8(3822)670-015, e-mail: oktgp@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования дом детско-
го творчества "У Белого озера" г. Томска,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ок-
тябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 05.02.2019 №
13.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
09 час. 00 мин. 13 февраля 2019 г. по 15 час. 00 мин. 26 февраля 2019 г., начальником отделения
надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области
(Главным государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору) капитаном
внутренней службы Шпет Алексеем Александровичем, проведена плановая выездная проверка, зда-
ния Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования дом
детского творчества "У Белого озера" г. Томска,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором Волковой Валентиной Ивановной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
г. Томск, ул. Кривая, 33				

1.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР в РФ	01.11.2019	
2.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в соответствии с планом графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей и сроками выполнения ремонтных работ, отраженном в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. Отсутствует регламент проведения работ с учетом всех элементов (частей) систем противопожарной защиты	п. 63 ППР в РФ	01.11.2019	
3.	Монтаж объектовой станции системы передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») осуществлен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ст.42, ст.46, ч.1 ст.83 ФЗ-123; п.61 ППР в РФ	01.11.2019	
4.	Резервный источник питания находится в нерабочем состоянии (при отключении основного питания система противопожарной защиты отключается)	ч. 10 ст. 83, ч. 11 ст. 84, ч. 4 ст. 103 ФЗ-123; п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.11.2019	
5.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (при задействовании дымового пожарного извещателя ИПД 3.1 М не происходит включение автоматической установки пожарной сигнализации)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
6.	Клапан пожарного крана № 2 не размещен в пожарном шкафу	п. 57 ППР; п.7.5 ГОСТ Р 51844-2009; ст. 4, ст.6, ст. 151, ст.107	01.11.2019	
г. Томск, пер. Нагорный, 7 («Лучики»)				
7.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
8.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР в РФ	01.11.2019	
9.	Монтаж объектовой станции системы передачи извещений о по-	ст.42, ст.46, ч.1 ст.83 ФЗ-123; п.61 ППР в РФ	01.11.2019	

	жаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») осуществлен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке			
г. Томск, пер. Нагорный, 7/1 («Лира»)				
10.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
11.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР в РФ	01.11.2019	
12.	Монтаж объектовой станции системы передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») осуществлен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ст.42, ст.46, ч.1 ст.83 ФЗ-123; п.61 ППР в РФ	01.11.2019	
г. Томск, ул. Вокзальная, д. 41 («Огонёк»)				
13.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
14.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР в РФ	01.11.2019	
15.	Резервный источник питания находится в нерабочем состоянии (при отключении основного питания система противопожарной защиты отключается)	ч. 10 ст. 83, ч. 11 ст. 84, ч. 4 ст. 103 ФЗ-123; п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.11.2019	
16.	Монтаж объектовой станции системы передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») осуществлен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ст.42, ст.46, ч.1 ст.83 ФЗ-123; п.61 ППР в РФ	01.11.2019	
г. Томск, ул. Беринга, д. 15 («Фрегат»)				
17.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
18.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР в РФ	01.11.2019	
19.	Приборы приемно-контрольные	ч. 10 ст. 83 ФЗ-123;	01.11.2019	

	автоматической установки пожарной сигнализации установлены в помещении, не защищенном от несанкционированного доступа (коридоре 1-го этажа)	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009		
20.	Спортивный зал. Извещатель пожарный ручной не установлены на высоте 1,5м. (+/- 0,1м.) (по факту высота размещения составляет -1,67м.)	ч. 9 ст. 83 ФЗ-123; п. 13.13.1 СП 5.13130.2009*	01.11.2019	
21.	На двери электрощитовой отсутствует обозначение категориями по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классом зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ	01.11.2019	
22.	Помещение электрощитовой не выделено противопожарной преградой (противопожарной дверью)	ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 ФЗ-123; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2019	
23.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций в помещении электрощитовой, пересекаемые кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций т.е. в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций	ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4. СП 2.13130.2012	01.11.2019	
24.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не светятся эвакуационные табло «Выход»)	п. 61 ППР в РФ	01.11.2019	
25.	Светильники аварийного освещения не обозначены специально нанесенной буквой «А» красного цвета	ч. 2 ст.6 ФЗ-123; п. 7.113 СП 52.13330.2011	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области (Главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору) Шпет А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» марта 2019 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Белова В.И., директор

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«07» марта 2019 г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.